

当初・変更

工事執行機関 79630 いわき総合高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年12月19日
工事番号	18-79630-0003	工事名	いわき総合高校給水配管敷設替工事	着工	平成30年12月25日
入札執行年月日	平成30年12月13日	発注種別	11 上・下水道工事	完成	平成31年2月22日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	いわき総合高等学校			予定価格	
工事箇所 自	いわき市内郷内町駒谷地内			4,041,360	
至	いわき市内郷内町駒谷地内				
工事概要	給水配管敷設替 2.4m既設配水管止水 既設埋設配管埋殺し				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100003001 三共設備(株)	いわき市 常磐白鳥町壺丁田2-1		
	(1) 3,700,000	(2)	3,996,000
	(3)	(4)	
100003519 (株) こだま産業	(1) 4,100,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003528 (株) 不二代建設	(1) 4,200,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

【随意契約とする理由】

本工事は、いわき市上水道本管（私設石綿管）に接続されている本校給水管を石綿管区間外へ敷設替えする工事である。

本校給水管が接続している市上水道本管は敷設後50年を経過する石綿管であるが、石綿管の耐用年数は通常40年とされており、老朽化による破断漏水が平成27年度以降だけでも6回（今年7月以降で3回）発生しており、授業日に発生した場合には臨時休校、授業短縮など授業への影響は避けられない。今年度破断漏水が発生した際には、生徒へ節水の呼び掛け、市への給水タンク車の派遣依頼等行いながら授業を実施したが、プールの使用中止と部活動を中止するなどの影響が出た。

今後いつ破断漏水が発生するかわからない状況であり、高校入学者選抜試験も控えていることから、発生した際の学校運営への大きな危険性を考慮すると、石綿管区間外への給水配管接続は緊急性を持つものである。

以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第5号の規定により、随意契約とする。

【見積りの相手方を選定した理由】

県の工事等請負有資格者名簿に登録されている業者の中から、地域性及び実績を考慮して、本校の現状を熟知している3者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） <input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			